

回 答 書

平成30年 9月14日

入札参加者各位

工事番号	1   1   8   0   9   1		那須塩原市長 君島 寛
工事等の名称	大原間小学校放課後児童クラブ新築工事		
No.	図面番号／工事科目	質 疑 事 項	回 答
1	S-12	基礎伏図にてラップコンクリート上部に関しては、均しコンクリート打設になっていますが、上部50ふかしとして良いでしょうか。	上部50ふかしとし、一体としての打設も可能とする。
2	A-04 A-10	屋根 カラーガルバリウム鋼板φ0.4縦葺（元日ラジアルーフ3型程度）とありますが他社同等材の使用も可能でしょうか。	他社同等材の使用も可能とする。ただし、他社同等材を使用する場合は、監督員と協議すること。
3	A-10 A-14	外壁廻り内部 軽溝形鋼下地（c-40×20×10×1.6）とありますが、下地のピッチのご指示をお願いします。内訳にもないようです。	間隔は450mmとする。
4	A-11 A-14	タイル工事 設計内訳にて14m <sup>2</sup> とありますが、平面図では階段床タイル部とスロープ床部のタイル仕上の見切りがありません。タイル仕上部とコンクリート直押え部の区分をご指示ください。	A-31外構詳細図1（アプローチ・スロープ詳細図）のとおりとする。