

# 実施方針等における回答書

平成29年4月5日

那須塩原市長 君島 寛



那須塩原クリーンセンター長期包括運營業務実施方針等における質疑事項について、次のとおり回答します。

No	資料名	頁	項目				タイトル	質問内容	回答
1	実施方針	11	第2	4	(2)	イ	運營業務に係る実績	処理方式は、全連続燃焼式ストーカ方式（ストーカ+灰溶融方式も含む）とありますが、全連続燃焼式ストーカ方式の単独実績でもよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
2	実施方針	15	添付資料1				リスク分担	採用された提案書に基づいた運営に起因した訴訟対応は、受託者のみならず貴市のリスク分担の範囲とさせて頂きたくお願い致します。	詳細は、入札公告時に示す事業契約書（案）を確認してください。
3	要求水準書（案）	7	第1	2	(10)		事業期間終了時の取扱い	平成35年度から基幹的設備改良工事の予定と記載されておりますが、長寿命化計画などの業務についての根拠資料を受託者が協力するという前提でよろしいでしょうか。	詳細な受託者の協力内容は、受託者が決定した後、事業期間終了前に協議することになります。現時点では運営期間中の運転管理・維持管理の記録の提供等を想定しています。
4	要求水準書（案）	7	第1	2	(10)		事業期間終了時の取扱い	新たな受託者の選定に際して、受託者が所有する資料の開示とありますが、企業ノウハウに係る資料は、除外として考えてよろしいでしょうか。	詳細は、入札公告時に示す事業契約書（案）を確認してください。
5	要求水準書（案）	7	第1	2	(10)		事業期間終了時の取扱い	運営期間中の費用明細等を提出するとありますが、基幹改良工事のメニューを策定するための整備履歴を提出すると読み替えてよろしいでしょうか。	ご質問の内容に限りません。
6	要求水準書（案）	12	第1	3	(5)	ア	排出ガス基準値（熱回収施設）	水銀が排ガス基準値となっておりますが、水銀の連続分析をする設備が付いていないと思われま。水銀測定の方法・回数をご教示願います。	「要求水準書（案）p33 第6 測定管理業務」に記載しているとおり、予定されている大気汚染防止法の改正内容に基づく測定方法としてください。また、測定回数は年に4回です。
7	要求水準書（案）	21	第4	2	(2)	ク	車両の仕様	H9年式の4tダンプ車が1台ございますが、安定した灰運搬のため、購入計画はございますか。	現在のところ、更新の計画はありませんが、老朽化の度合いにより、更新も検討していきます。
8	要求水準書（案）	25	第4	3	(1)		搬入管理	「プラットホームでスプレー缶、水銀使用製品等の破碎不適物を選別すること。」とありますが、水銀使用製品の選別は非常に困難と思われま。善良なる注意義務を果たした上で、なお混入した場合は、事業者の責任範囲外と理解してよろしいでしょうか。	予定されている大気汚染防止法の改正等に伴い、市としてもできる限り水銀使用製品の混入を防ぐよう努力してまいります。受託者においても同様にできる限りの選別をお願いするものです。

No	資料名	頁	項目			タイトル	質問内容	回答
9	要求水準書（案）	31	第5	3		精密機能検査への協力	受託者は、市が行う精密機能検査に全面的に協力することとありますが、協力内容についてご教示願います。	精密機能検査実施時に必要な運転管理実績データの提供や設備・装置の状況について情報提供をお願いすることを想定しています。
10	要求水準書（案）	31	第5	3		精密機能検査への協力	精密機能検査の検査実施時期については、受託者と協議の上、決定するものと考えてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
11	要求水準書（案）	34	第7	6		事業継続計画書の作成	貴市の事業継続計画の記載内容についてご教示願います。	本業務では、同種施設の運営実績を有する応募者に、その経験を活かした緊急時の継続計画作成をお願いするものです。
12	要求水準書（案）	35	第8	1		植栽管理	植栽等を常に良好に保ちとありますが、現状の管理方法と同等と考えてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。特別な植栽管理方法を求めるものではありません。
13	要求水準書（案）	35	第8	6		再生品提供事業への対応	「受託者は、搬入された粗大ごみの選別、清掃、軽修理、展示及び抽選会等への協力を行うこと。」とありますが、現状の軽修理の内容及び体制をご教示願います。	特殊工具を用いない家具等の点検・ネジの増し締め、清掃及び自転車のパンク修繕等になります。