

回 答 書

令和3(2021)年6月3日

入札参加者 各位

那須塩原市長 渡辺 美知太郎

工 事 番 号	1	2	1	0	1	7		
工事等の名称	指定避難所施設トイレ改修工事（その1）							
No.	図面番号／工事科目	質 疑 事 項	回 答					
	<p>共通事項</p> <p>A-02</p> <p>A-07 他</p>	<p>・各校とも施工数量が少量となるため、同工事の別現場2ヶ所以上の施工は可能でしょうか。その場合は、現場代理人のほか作業立会人が必要でしょうか。</p> <p>・工事用水、工事用電力について『利用出来ない』とありますが、発電機及び水タンク等の設備と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>・和便器撤去廻りが床モルタル補修とありますが、鉄筋コンクリート仕様として考えてよろしいでしょうか。また、設備工事にて便器の仕様をリモデル工法として考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>別現場2ヶ所以上の同時施工は可とする。その場合は、受注者側で各現場に作業立会人を配置すること。</p> <p>A-02図を差替えとする。 （工事用水、工事用電力を『利用できる』とし、使用にあつては、小メーター設置を基本とする。）</p> <p>和便器撤去部の床仕上げを指し、鉄筋コンクリート仕様ではない。 便器の仕様は、リモデル工法とする。 （大貫小学校体育館トイレ、黒磯北中学校屋外トイレは除く）</p>					